

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero Protocollo : 19116

Corrispondenza in ARRIVO

Data Registrazione : 04/06/2013



Oggetto	SCR/1203 - Progetto dei lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro - modifica prescrizione - proponente: CAFC spa
Ufficio	SVIAD-DIRETTORE SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Primo corrispondente	ARPA@CERTREGIONE.FVG.IT
Provenienza	LEBAN ELENA
Data Arrivo	03/06/2013
Modalità inoltro	Diretto
Tipo Documento	Lettera.
Numero Documento	5412
Data Documento	03/06/2013
Importo	0
Valuta	-
Note	-
Attività corrente	VISURA
Estremi protocollo	AMB-GEN-2013- 19116-A
Mittenti	ARPA@CERTREGIONE.FVG.IT - Diretto - Lettera.
Uffici	SVIAD - SVIAD-DIRETTORE SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - Diretto - Iter - Lettera. - 4-giu-2013
Fascicoli	LLPP- ALPSCR- 0- 1203 04-02-2013 LIGNANO SABBIADORO LR 43/1990 DLGS 152/2006 CAFC SPA - SCREENING LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE - PRIMO E SECONDO INTERVENTO - 1a PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Informazioni aggiornate al 04/06/2013 dall' operatore 114818



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

Pratica: 2013/DS/73

Palmanova,

Si prega di citare il protocollo nella risposta

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000:

S.O.C.: Settore Tecnico Scientifico

S.O.S.: Gestione Attività Centralizzate

Responsabile del procedimento:

ing. Franco Sturzi

Responsabile dell'istruttoria:

ing. Antonella Damian

tel. 0432/922682 - fax 0432/922626 - antonella.damian@arpa.fvg.it

Alla Direzione Centrale Ambiente, Energia e
Politiche per la Montagna

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Via Giulia, 75/1

34126 TRIESTE

PEC: ambiente.energia.montagna@certregione.fvg.it

Oggetto: SCR/1203 – Progetto dei lavori di
ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del
depuratore di Lignano Sabbiadoro.

Proponente: CAFC S.p.A.

- modifica prescrizione -

(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 43/90 e s.m.i.)

(Rif.: Nota prot. n. 17288 del 20/05/2013 pervenuta con prot. n. 5406
del 03/06/2013)

Alla Direzione Centrale Ambiente, Energia e
Politiche per la Montagna

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Via Giulia, 75/1

34126 TRIESTE

PEC: ambiente.energia.montagna@certregione.fvg.it

Con riferimento alla richiesta di parere relativo allo stralcio delle prescrizioni n.1 e n.2 del
Decreto del Direttore Centrale Ambiente n.668 del 9 aprile 2013,

- visto il decreto sopra citato;
- esaminata la documentazione presentata, relativa all'istanza di modifica prescrizioni avanzata
dal CAFC in data 14 maggio 2013;

Considerato che la documentazione presentata riporta che:

- il progetto di adeguamento e potenziamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro è stato
sottoposto inizialmente a "verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA" nel 2008 e si è
concluso con Decreto del Direttore Centrale Ambiente n.809 del 8 maggio 2008;

- il medesimo progetto, in seguito ad una modifica mirata al potenziamento del sistema di depurazione per l'abbattimento di azoto e fosforo, è stato sottoposto nuovamente a "verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA" nel 2013 e si è concluso con Decreto del Direttore Centrale Ambiente n.668 del 9 aprile 2013;

la scrivente Agenzia esprime il seguente parere:

- Prescrizione 1) - primo alinea: monitoraggio in continuo dei solidi sospesi.
Non è oggetto di richiesta di modifica/annullamento prescrizioni: in virtù del fatto che lo scarico delle acque di pioggia avviene in modo discontinuo, **si accetta** l'ipotesi di effettuare il monitoraggio in modo discontinuo tramite analisi puntuali dei solidi sospesi.
- Prescrizione 1) - secondo alinea: Monitoraggio biotossicologico delle acque di scarico e dei sedimenti.
Viene richiesta la modifica della prescrizione limitando il monitoraggio alle acque di scarico ed escludendo il monitoraggio biotossicologico delle acque di scarico e l'analisi dei sedimenti: tenuto conto della sentenza del TAR 368/2008, **si accettano** le richieste di modifica mirate al solo monitoraggio sistematico delle acque marine in prossimità dello scarico a mare.
- Prescrizione 1) - terzo alinea: Disinfezione delle acque.
Viene richiesto l'annullamento della prescrizione: **si accetta** l'ipotesi di annullamento in quanto è stata già prevista una stazione di disinfezione tramite lampade a UV.
- Prescrizione 1) - quinto alinea: Piano di Monitoraggio odori.
Viene richiesto l'annullamento della prescrizione: **si accetta** l'ipotesi di annullamento in quanto, allo stato attuale, non sono mai emerse lamentele in tal senso. Dovranno essere, comunque, attivate le opportune iniziative, in caso di evidenze o lamentele da parte della popolazione.
- Prescrizione 1) - sesto alinea: Piano di monitoraggio delle acque di scarico.
Viene richiesto l'annullamento della prescrizione: **si accetta** l'ipotesi di annullamento in linea con quanto espresso nella Prescrizione 1) - secondo alinea.
- Prescrizione 2) - primo alinea: Ispezioni visive tramite sommozzatore.
Viene richiesta la modifica della prescrizione limitando le ispezioni visive a due volte l'anno, autunno/inverno e primavera: in virtù delle difficoltà operative estive **si accetta** l'ipotesi di modifica di prescrizione.

Il Responsabile della SOC
Settore tecnico-scientifico
Ing. *Francesco Sturzi*

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari:
 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE
AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA /
ambiente.energia.montagna@certregione.fvg.it
- Data invio: 03/06/2013
- Amministrazione mittente: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE (arpa/r_friuve)
- Protocollo in uscita: arpa/2013/0005412
- Oggetto: SCR/1203 - Progetto dei lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro - modifica prescrizione - proponente: CAFC spa
- Documenti allegati:
 - GEN-GEN-2013-5412.TIF
 - NOTA.PDF
- Impronta: 4463574B8114B61B77A6CB00B3E5DC060330F4BD