

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

SVA – SCR/V

Spett. Maniago Solar Srl
via del Pratello 23
40122 Bologna

Al Sig. Giuseppe Bergami
via G. Deledda 12
40122 Bologna
c/o Maniago Solar Srl

PEC: maniosolarsrl@pec.it

oggetto: art. 19 D.Lgs 152/2006 - istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) in relazione al progetto di realizzazione di due impianti fotovoltaici in Comune di Maniago; proponenti Maniago solar srl e Bergami Giuseppe. Comunicazione.

Con riferimento alla Vs. PEC, pervenuta in data 23 dicembre 2020 (prot. in arrivo AMB-GEN-2020-0063174-A), si rileva che alla PEC medesima non risulta allegata l'istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. Si prega di completare l'istanza con il modello scaricabile al seguente link: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA4/modulistica/modulistica.html>

Si richiedono inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, le seguenti integrazioni:

1. si preveda una fascia arboreo-arbustiva perimetrale, avente finalità sia di mitigazione paesaggistica che ecologica-vegetazionale, di almeno 10 m di larghezza lungo il perimetro degli impianti fotovoltaici; in alternativa potranno essere aumentate le aree di mitigazione già previste in progetto in modo da ottenere una superficie arborea-arbustiva equivalente; inoltre per le opere a verde dovranno essere indicati il sesto di impianto, le specie previste e le relative modalità di gestione e manutenzione;
2. un'attestazione che recepisca il divieto di utilizzo di fitofarmaci, fertilizzanti, pesticidi, diserbanti e detergenti sia nelle fasi di cantiere, sia nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e nelle operazioni di pulizia dei pannelli fotovoltaici;
3. un elaborato che descriva, attraverso opportune fotosimulazioni, l'inserimento dell'impianto nel contesto paesaggistico dell'area di progetto, tenendo in considerazione la presenza dell'impianto fotovoltaico già esistente, posto a nord della SR 464.

La suddetta documentazione integrativa dovrà essere presentata allo scrivente Servizio entro 15 (quindici) giorni dalla data della presente nota, pena archiviazione dell'istanza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Raffaella Pengue
documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

GIUP