

S.O.S. Pareri e supporto per valutazioni
e autorizzazioni ambientali

Responsabile del procedimento:

ing. Massimo Telesca

Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova

tel. 0432/1918087

Email massimo.telesca@arpa.fvg.it

PEC arpa@certregione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria:

dott.ssa Elisa De Giorgio

tel. 0432/191811804

Email elisa.degiorgio@arpa.fvg.it

Alla DIREZIONE CENTRALE
DIFESA dell'AMBIENTE
ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE
Servizio Valutazioni Ambientali
Pec: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: SCR 1911 Impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) da 8,5 MW in immissione denominato "Paparotti" in Comune di Udine

Proponente: FINEURO Srl

Vs Nota prot 34588 del 15/06/2022 ricevuta da ARPA suo prot.18122 del 15/06/2022.

Codice interno pratica: 285/2022

Il progetto prevede la realizzazione un campo fotovoltaico da 9 MW in località Paparotti a Udine occupando una superficie di 10,7 ha attualmente incolta.

Il cantiere stima un cronoprogramma di circa 6 mesi a partire dalla data di inizio lavori (pag. 40 della Relazione di Screening).

L'area interessata dal progetto non ricade in alcuna area protetta.

OSSERVAZIONI

Considerato quanto definito all'art. 33 del Piano Paesaggistico Regionale che individua i "campi fotovoltaici" tra le "tipologie di trasformazione che comportano fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale", si ritiene che i principali potenziali impatti ambientali si esplichino sulla componente paesaggio, pertanto si demandano le valutazioni in merito a tali aspetti al competente Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione.

Per quanto concerne le altre tematiche ambientali di competenza interessate dall'intervento si riportano le seguenti osservazioni.



Certificazione
sistema di gestione

ISO 9001
Per la qualità

ISO 14001
Ambientale

Certificazione ISO9001
riferita alle sedi di Palmanova e Sede di Pordenone
Cert. N. 0023.2020

Certificazione ISO14001
riferita alla sede di Palmanova Via Cairoli 14
Cert. N. 0030.2020

- In merito alle mitigazioni previste per la componente faunistica, si prende atto che la rete di recinzione perimetrale verrà montata ad una altezza di circa 30 cm dal piano campagna per consentire il passaggio della micro e mesofauna (pag. 7 della Relazione di Screening).
- In merito alla componente vegetazionale si prende atto della dichiarazione della scelta di specie autoctone per la realizzazione della siepe perimetrale (pag 65 della Relazione di Screening) e dell'impegno della sostituzione delle fallanze (pag 64 della Relazione di Screening). A tal proposito si consiglia l'approvvigionamento delle essenze da vivai locali per offrire le medesime condizioni meteorologiche dal sito di provenienza al sito della messa a dimora. Si raccomanda l'astensione di uso di pesticidi e diserbanti per la gestione sia della fascia perimetrale che del cotico erboso al fine di preservare la falda acquifera sotterranea.

Distinti saluti

Il Responsabile della S.O.S.
Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali
ing. Massimo Telesca
*(documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)*