

Ufficio Licenze e concessioni

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Trasmesso via pec

Spett.le
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
ambiente@certregione.fvg.it

e p.c. Al Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia della
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

OGGETTO: S.R. 352 "di Grado" – dal km 6+640 al km 7+700
SVA/VIA/582 - D. Lgs. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di
competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto "Impianto
agrivoltaico Trivignano" di potenza di picco 17,1808 MWp sito nei Comuni di Trivignano Udinese,
Santa Maria la Longa e Pavia di Udine. Proponente: EG NUOVA VITA srl.
Domanda prot.n. 2185 del 19/01/2023 - **Rubr. 19/L/23**

VISTA la richiesta di parere in merito alla procedura di VIA di cui all'oggetto, acquisita con prot.n. 2185 del
19/01/2023;

VISTO il parere tecnico espresso dalla Divisione Esercizio Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia in data
31/01/2023;

**si comunica il PROPRIO PARERE FAVOREVOLE ALLA PROCEDURA DI via PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE RICADENTI nei comuni di TRIVIGNANO UDINESE, SANTA MARIA LA LONGA e PAVIA DI UDINE.**

Si rappresenta che tutte le opere che verranno realizzate, dovranno in ogni caso essere conformi a quanto
previsto dal C.d.S. e suo relativo Regolamento di attuazione con particolare riferimento ai contenuti di cui agli artt.
25 C.d.S., 26 e 45 Reg. C.d.S.

La progettazione esecutiva del cavidotto interrato in parallelismo interferente con la viabilità regionale dovrà
essere realizzata con tipo teleguidato "NO-DIG" salvo specifico impedimento tecnico da motivarsi adeguatamente
e comunque nel pieno rispetto del Regolamento per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale di FVGS in vigore.

Tale cavidotto dovrà essere posto esternamente alla piattaforma stradale, comprendente la carreggiata e le
banchine, preferibilmente nella pertinenze, e, solo nel caso di comprovata e assoluta mancanza di spazio o non
idoneità della fascia di pertinenza, a causa della presenza di vincoli o altri sottoservizi, l'infrastruttura di nuova posa

potrà essere ammessa all'interno della piattaforma stradale, nella banchina stradale bitumata, fatto salvo che i relativi pozzetti e chiusini dovranno comunque essere posti all'esterno della carreggiata stradale, anche nel caso di derivazione da dorsale esistente.

Per il perfezionamento degli atti autorizzativi dovrà essere presentata all'Ufficio Licenze e Concessioni della scrivente FVGS, apposita istanza facendo riferimento alla pratica rubr. 19/L/23, corredata dalla documentazione tecnica relativa al progetto esecutivo, il cui dettaglio dovrà essere adeguato alla perfetta comprensione della localizzazione degli interventi, della tipologia di scavo, della sezione di scavo e dei ripristini previsti.

Rimane espressamente pattuito che non si potrà dare corso a qualsiasi intervento sulla proprietà stradale regionale senza espresso atto autorizzativo e successivo atto concessorio da parte della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in qualità di Ente Gestore.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
dott.ssa Emanuela Paola Castellotti
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Divisione competente: DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Referente della pratica: Ufficio licenze e concessioni

Riferimenti: Tel. 040.5604200 – e-mail service.patrimonio@fvgs.it