



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Basiliano” sito nei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba con potenza complessiva 90 MW.
Proponente: RNE23 srl. Comunicazione e richiesta parere.

Parere tecnico.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio valutazioni ambientali
ambiente@certregione.fvg.it

In riferimento alla nota n. 0547118 del 11/09/2024, acquisita al protocollo di Ente n. 15112 del 11/09/2024, esaminata la documentazione tecnica trasmessa, si rappresenta quanto segue.

Con delibera n. 3 di data 21 dicembre 2021 è stato adottato il primo aggiornamento del *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (PGRA), approvato con DPCM 1.12.2022 (G.U. n. 31 del 7.2.2023), diventato strumento di riferimento unico a livello distrettuale per quanto riguarda la pericolosità idraulica con la contestuale cessazione dell'efficacia fin qui espressa dai Piani per l'assetto idrogeologico (PAI), i quali continuano a esprimere conoscenze, mappature e disposizioni solo per quanto riguarda la pericolosità geologica e da valanga.

L'intervento in esame prevede la realizzazione delle seguenti opere di impianto e di connessione:

- lotto 1 e nuova Step Up che non ricadono in aree a pericolosità;
- lotto 2 che insiste su un'area classificata a pericolosità moderata (P1) ai sensi del PGRA;
- cavidotto interrato, il cui tracciato interseca un'area classificata come area fluviale e aree a pericolosità media (P2) e moderata (P1).

Nelle successive fasi autorizzatorie, al fine di verificare la coerenza dell'intervento con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del sopra citato Piano, sarà necessario acquisire la seguente documentazione:

- 1) la documentazione di dettaglio (sotto forma di tavole in opportuna scala comprensive di piante, prospetti e sezioni) attestante che lo staffaggio su ponte in corrispondenza dell'attraversamento del cavidotto sul torrente Corno sia posizionato sul lato di valle e non ostruisca la luce del ponte stesso;
- 2) la documentazione di dettaglio (sotto forma di tavole in opportuna scala comprensive di piante, prospetti e sezioni) attestante le modalità ed eventuali profondità di scavo del cavidotto in corrispondenza di tutti i restanti attraversamenti del reticolto idraulico.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Ing. Michele Ferri

*Documento firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005*

www.distrettoalpiorientali.it

segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC alpiorientali@legalmail.it

Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	23/09/2024
Nome	COPIA_DOCPRINCIPALE_PN15112_RNE23.PDF
Impronta	8D7454C174DA44BD0FF22ADE9E92DF617173126A2605EDA2F65B8449D0448508
Dimensione (Byte)	145,451

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-GEN-2024-571199-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	23/09/2024

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)
Casella trasmissione	alpiorientali@legalmail.it
Data spedizione	23/09/2024 12:21:50

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	MICHELE FERRI
Codice Fiscale	TINIT-FRRMHL72T08I726Q
Codice Identificativo	SIG0000004711767
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	3F D0 94 81 F6 55 9D E5 F6 83 FF FC 85 83 D3 76 85 48 CB F1 ED 54 13 6E 7E 6C 02 82 28 4A 5F E9 6B 58 FA DB 97 D5 50 FF D6 A1 78 0D 40 FD C8 18 BB 63 C4 85 CB F4 4E 23 CE B2 24 62 DA 57 58 32 06 F5 FE 04 40 FF 1D 2B 30 24 4F EA 8C 9E 43 00 E9 30 9E 5B 80 40 FC F6 54 64 47 F1 87 CF 33 03 61 AE EC 7F 2A CB CA 04 68 37 DB 1A F8 3A 5A F9 B7 EC 98 0F DD E7 2A 23 D9 3D EC CE 1F C3 1D B8 E9 02 0D 02 E2 4B B8 9B 8B C3 65 C9 68 2A 6B 25 38 E7 03 C5 8C 6F 05 34 3A 98 BD 6F 82 65 8D B2 B9 C9 83 DE A2 34 5D 75 CE 3E B2 1F 88 B2 91 6C 1F 7F 62 E6 96 B8 E8 59 5B 6E 4F 70 DD C1 D7 03 74 FA F5 03 0C 2F 9B 3B 06 0E BC 3A BF 58 15 D7 E0 D0 53 89 A3 9C 45 FA C1 74 68 D0 FC 18 81 91 19 74 28 EC 03 05 11 2E 9D B3 6A 71 A8 D5 0A 77 79 40 CE EB 52 8D 8A A3 17 5A F4 78 FA 0D B9 AF
Data e ora della Firma	23/09/2024 09:56:55 GMT
Validità del certificato	Dal 25/02/2022 07:55:52 GMT al 25/02/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	Verifica CRL eseguita
Firma NON Valida	(1) Verifica firma fallita