



Trasmesso via PEC

Spett. le

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e
sviluppo sostenibileServizio valutazioni ambientali
ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: SR-PN 53 "dei Magredi", all'esterno del centro abitato del Comune di San Quirino.
 D. Lgs. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "La Braida", di potenza nominale pari a 82 MW, da realizzare nei comuni di San Quirino (PN) e Montereale Valcellina (PN) in località denominata "Colisie" e delle opere di connessione site nel comune di San Quirino (PN).
 Ditta proponente: D2M FRIULI S.r.l..
 Domanda Prot. EDR 2025-0002450-A del 04.03.2025. Rubrica n. 51/LPN/25. PARERE FAVOREVOLE.

IL FUNZIONARIO TECNICO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTI:

- la L.R. 14/2021 "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di Decentramento Regionale", con cui dal 01.01.2022 vengono trasferite agli Enti di Decentramento Regionale le funzioni in materia di viabilità locale regionale e che all'art. 3 comma 4 dispone dal 01.01.2022 il subentro degli Enti di Decentramento Regionale nei rapporti giuridici e passivi in corso al 31.12.2021 in capo alla Società FVGS, in relazione alle funzioni inerenti la viabilità regionale locale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - "Nuovo Codice della Strada" e s.m. ed i. con particolare riferimento agli artt. 21, 25, 27 e 28 nonché all'art. 26 che dispone, al comma 2, che la competenza al rilascio di Autorizzazioni fuori dei centri abitati è dell'Ente proprietario della strada ed al comma 3, che la competenza al rilascio di Autorizzazioni all'interno dei centri abitati è del Comune, previo Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada;
- il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m. ed i. con particolare riferimento al Titolo II, Capo I ed agli artt. 65, 66, 67 e 69;
- il D.M. del 19.04.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali";

ATTESO che nelle more della predisposizione di un proprio Regolamento, viene applicato il vigente "Regolamento per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale lungo le strade di interesse regionale e locale e le strade di interesse nazionale a gestione regionale" di FVGS S.p.A., per le parti strettamente necessarie;

VISTA la nota pervenuta da Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile - Servizio valutazioni ambientali del 04.03.2025 e registrata al prot. EDRPN-GEN-2025-0001546-A avente come oggetto "D. Lgs. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "La Braida",

di potenza nominale pari a 82 MW, da realizzare nei comuni di San Quirino (PN) e Montereale Valcellina (PN) in località denominata "Colisie" e delle opere di connessione site nel comune di San Quirino (PN), di estensione pari a circa 120 ha."

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata;

VISTO il versamento di € 70,00 a titolo di oneri di istruttoria eseguito in data 19.05.2025;

DATO ATTO che la realizzazione dei lavori previsti è vincolata alla costituzione di una polizza fidejussoria a garanzia della corretta esecuzione agli adempimenti di prescrizione (da quantificare e comunicare con successiva nota);

PRESO ATTO che le lavorazioni inerenti il tratto di competenza dell'E.D.R. di Pordenone ricadono all'esterno del centro abitato del Comune di San Quirino lungo la SR-PN 53 "dei Magredi" e consistono in un attraversamento al km 12+110;

ATTESO che:

- l'intervento interessa la sede stradale e le relative pertinenze;
- l'intervento risulta fattibile per quanto di competenza;

FATTI SALVI i diritti di terzi e/o eventuali vincoli di natura urbanistica, edilizia ed ambientale, e per quanto di competenza, rilascia

PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza

al rilascio del provvedimento di Autorizzazione a favore della Ditta D2M FRIULI S.r.l., per l'esecuzione dei lavori stradali di posa tubazioni e cavi MT **tramite trivellazione orizzontale con spingitubo** in attraversamento alla SR-PN 53 "dei Magredi" alla progr. km 12+110 all'esterno del centro abitato del Comune di San Quirino:

Si dovranno osservare le seguenti **prescrizioni** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1. Il cavidotto dovrà essere interrato ad una profondità **non inferiore a m 1,00** dal piano viabile misurata all'estradosso superiore della tubazione stessa, avendo cura di eseguire i lavori senza arrecare danno al corpo stradale;
2. **Lo scavo in attraversamento dovrà essere eseguito ortogonalmente all'asse della SR-PN 53 "dei Magredi";**
3. Le tubazioni poste in opera mediante la tecnica NO-DIG dovranno rispettare un estradosso minimo di m 1,00 di profondità rispetto al piano viabile, e minimo di m 1,20 rispetto al piano delle banchine non bitumate;
4. Si dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 29 "Metodologia di perforazione orizzontale e modalità di ripristino" del "Regolamento attraversamenti ed uso della sede stradale" in uso all'E.D.R. di Pordenone;
5. Gli eventuali pozzetti e chiusini di nuova posa dovranno essere posizionarsi, per quanto possibile, al di fuori della carreggiata e dovranno essere in quota con il piano inerbito/asfaltato esistente, perfettamente raccordati con il piano mediante l'impiego di malte pre-miscelate ad alta resistenza, presa rapida ed anti ritiro, con particolare attenzione al coronamento dei chiusini stessi;
6. Dovrà essere accertata ed individuata la presenza e posizione di altri sottoservizi attualmente presenti sul tratto della SR-N 53; la Ditta richiedente dovrà coordinarsi con i gestori degli stessi per le dovute considerazioni ed acquisizione dei dati essenziali per la progettazione del tracciato definitivo. Qualora, per ulteriori accertamenti, la Ditta richiedente ravveda la necessità di ulteriori accertamenti potrà, previa istanza e secondo le modalità previste dal Regolamento in uso all'E.D.R. di Pordenone, eseguire scavi di sondaggio per la dovuta verifica di quanto esistente sotto la sede stradale;
7. Non si potranno introdurre modifiche di sorta nelle opere esistenti oltre a quelle richieste senza il preventivo assenso dell'E.D.R. di Pordenone, e si dovranno però introdurre nelle opere tutte le eventuali future richieste di modifica presentate dall'E.D.R. di Pordenone;

LA DITTA RICHIEDENTE DOVRÀ PROVVEDERE ALL'ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA, E COSTITUIRE UNA FIDEJUSSIONE A FAVORE DELL'E.D.R. DI PORDENONE IN QUALITÀ DI BENEFICIARIO SULLE OPERE DA ESEGUIRSI PER UN IMPORTO CHE SARÀ COMUNICATO CON SUCCESSIVA NOTA, CON VALIDITÀ MINIMA DI 12 MESI DALLA DATA DI FINE LAVORI.

PER QUANTIFICARE L'IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE LA DITTA RICHIEDENTE DOVRÀ COMUNICARE L'EFFETTIVA LUNGHEZZA DELLO SCAVO DA REALIZZARE. LA FIDEJUSSIONE DOVRÀ ESSERE TRASMESSA PRIMA DELLA DATA DI INIZIO LAVORI.

SI PRECISA CHE EVENTUALI ATTRAVERSAMENTI E/O SCAVI ANDRANNO ESEGUITI CON RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DEL REGOLAMENTO, E CHE LA PREVISTA FIDEIUSIONE SARÀ RICHIESTA DALLO SCRIVENTE UFFICIO CON SUCCESSIVA NOTA, FERMO RESTANDO CHE EVENTUALI ESIGENZE RELATIVE ALL'EMISSIONE DI ORDINANZE DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO SULLA STRADA REGIONALE ANDRANNO RICHIESTE PREVENTIVAMENTE ALL'INIZIO LAVORI.

Il Funzionario Tecnico
Titolare di Posizione Organizzativa
arch. Mauro Colussi
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii.)

Ente competente: Ente di Decentramento Regionale di Pordenone

Ufficio competente: Servizio Viabilità - Gestione Amministrativa Rete Stradale

Responsabile del procedimento: arch. Mauro Colussi Tel. 0434-231.290 e-mail: mauro.colussi@pordenone.edrfgv.it

Referente della pratica: arch. Gian Luca Zanette Tel. 0434-231.281 e-mail: gianluca.zanette@pordenone.edrfgv.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	26/05/2025
Nome	SR-PN42_R.51-LPN-25_PARERE_V.I.A._IMP.AGRIVOLT_LA_BRAIDA_S_QUIRINO.PDF
Impronta	D202002FA485BD48A46D5DF70814ABFC119E1CB15029C9EC3C0B1D4333EB362D
Dimensione (Byte)	199,419

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-GEN-2025-385303-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	26/05/2025

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)
Casella trasmissione	edr.pordenone@certregione.fvg.it
Data spedizione	26/05/2025 12:20:50

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	MAURO COLUSSI
Codice Fiscale	TINIT-CLSMRA63B09G888J
Codice Identificativo	2024147720195
Ente Certificatore	InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	74 E1 59 EF 8B AF 2F 31 48 17 7C 31 56 68 00 82 CB 0F F3 8C 4C 73 2F 9C 40 40 B9 4E BC D0 55 84 05 10 11 DF DC 40 65 85 5A 1E E6 59 13 63 78 BF 31 DD 46 6E 08 57 2E C5 60 FE EA F5 A5 A7 6F 2B 5E 9C FA 12 4B 85 75 13 2E 82 06 C0 26 8E AB 3D 9A AF C9 F8 B3 15 2B 54 05 88 D4 32 D8 5E 9B 65 EA 3B 6D 43 37 8F 66 07 D5 CE 79 CD 86 AC C8 0B D5 12 29 34 C3 2A 96 3B 12 17 50 A1 64 BD CC F4 ED 36 BD 5A 21 E0 8F 8F AE A6 1B 6B E9 0F 00 1A 08 17 86 2D 82 62 B7 98 CD A8 B3 15 E1 20 E8 A3 D2 E9 8F 55 56 9D 16 F8 CF EE FE D6 C1 C0 9F 15 EA 33 61 4E D8 52 63 8E 79 53 D0 87 8F 3C EB 89 6D C5 AC 2B 7E 8C F2 41 65 7B 53 FE 0E 1B A7 3D 7C 10 C3 A9 36 33 39 0D CD 7B 61 1A 2C C4 48 DF 01 5C B6 08 34 1C 86 AE F7 5E 9A 02 66 5E E0 AD 8A 8B E6 3E FB 2E FA EF B0 BD 62 A3 E4 98 2B 09
Data e ora della Firma	26/05/2025 10:09:02 GMT
Validità del certificato	Dal 06/05/2024 15:25:57 GMT al 06/05/2027 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	